

«Согласовано»

«Утверждаю»

Заместитель начальника
ТОУ Роспотребнадзора по Республике
Татарстан (Татарстан) в Елабужском,
Агрызском, Менделеевском районах


Гисматуллина Р.Т.
«25» декабря 2020 г.



Руководитель
Исполнительного комитета
Старочекалдинского
сельского поселения Агрызского
муниципального района РТ
П.М. Королев

«25» декабря 2020 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
производственного контроля качества питьевой воды
Старочекалдинского сельского поселения Агрызского муниципального района РТ
на 2021 год.

№ п.п.	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные
1.	Проверка выполнения требований, нормативных документов, указанных в п.2 настоящей программы. В пределах своей компетенции и должностных обязанностей	Постоянно	Королев П.М
2.	Проверка полноты и кратности лабораторных исследований питьевой воды, согласно разработанной программе производственного контроля. Проведение отбора проб питьевой воды на анализ согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 в местах водозабора, перед поступлением воды в сеть и в самой распределительной сети (по графику).	Постоянно	Королев П.М
3.	Контроль за проведением ремонта, промывки и обеззараживанием резервуаров чистой воды (водонапорных башен и др.)	Постоянно	Королев П.М
4	Представление в органы санитарной службы информации об авариях на водопроводных сетях и назначение ответственных лиц за выполнение этого требования.	Постоянно	Королев П.М
5	Контроль за обязательным проведением дезинфекции систем водопровода и водопроводных сооружений во время проведения ремонтных работ и устранения аварий на водопроводных сетях. Составление актов по проведению дезинфекции водопроводных сетей и устранение утечек.	Постоянно	Королев П.М
6	Контроль за наличием необходимого количества дез.средств, требуемых для дезинфекции водопроводных сооружений и водопроводов после аварий на них, утечек и по эпид. показаниям.	Постоянно	Королев П.М
7	Проверка водопроводной сети после зимнего периода	март	Королев П.М
8	Ремонт водоразборных колодцев	Июнь- август	Королев П.М
9	Подготовка водонапорных башен к зимнему периоду	ноябрь	Королев П.М
10	Выполнение мероприятий по приведению качества питьевой воды ВНБ по ул. Чапаева в соответствие с установленными требованиями.	до 1 июля	Королев П.М