

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
в Елабужском, Менделеевском, Агрызском районах

Испытательный лабораторный центр

420045, РФ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сеченова 13а. Телефоны: 8(843) 221-90-90; 8(843) 272-28-50
(факс) ИНН/КПП 1660077474/166002001
(почтовый индекс, юридический адрес, тел., факс, ИНН/КПП)

423600, Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Б. Покровская, д. 2. Тел.8(85557)7-53-46, fguz.elabuga@tatar.ru,
ОКПО 76303186, ОГРН 1051641018582, ИНН/КПП 1660077474/164602001
(почтовый индекс, фактический адрес, тел., факс, ИНН/КПП)

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС.RU.0001.514170

Дата внесения сведений в реестр:
17 августа 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель / зам. руководителя ИЛЦ

(должность)

Даровских М.С.

(подпись)

20.07.2021



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 19669, 19670, 19671
от 20.07.2021

Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников 1 класса - вода из скважины д.С.Омга ул.Молодежная Скважина №1

Вода подземных источников 1 класса - вода из скважины д.С.Омга ул.Молодежная Скважина №2

Вода подземных источников 1 класса - вода из скважины д.Тансар К.Маркса ул 15а;

Код пробы (образца): 19669.02.21, 19670.02.21, 19671.02.21

Наименование заказчика: ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ САРСАК-ОМГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АГРЫЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ИНН 1601006168 ОГРН 1061674015512

Юридический адрес: 422230, Республика Татарстан, Агрызский район, Сарсак-Омга, Кирова пл, 15

Фактический адрес: 422230, Республика Татарстан, Агрызский район, Сарсак-Омга, Кирова пл, 15

Основание для отбора: Договор № 53 от 15.02.2021

Цель отбора: проведение исследований/испытаний Производственный контроль

Место отбора пробы (образца): СОВЕТ САРСАК-ОМГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АГРЫЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (объект), 422206, Республика Татарстан, Агрызский район,

НД на методику отбора: ГОСТ Р 31942-2012

Количество (объем) пробы для исследований: 0,5л

Дата и время отбора пробы (образца): 15.07.2021 08:30

Дата и время доставки пробы (образца): 15.07.2021 13:00

Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности 15.07.2021 -20.07.2021

Сотрудник, отобравший пробы: Помощник врача по коммунальной гигиене Вахитова Л. Р.

Сопроводительный документ (акт отбора проб, протокол отбора проб, акт приема проб): от 15.07.2021

Условия транспортировки: термokonтейнер, автотранспорт

Условия хранения:

Нормативный документ, устанавливающий требования:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Дополнительные сведения: В пробах № 19669, 19670, 19671 показатель Общие колиформные бактерии/ОКБ считать как Обобщенные колиформные бактерии

Микробиологические исследования (испытания)

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
Код пробы: 19669.02.21, Рег. №: 19669 - Вода подземных источников 1 класса: вода из скважины д.С.Омга ул.Молодежная, Скважина №1					
1	Общее микробное число/ОМЧ	КОЕ в 1 мл	182	не более 50	МУК 4.2.1018-01 с изменением и дополнением МУК4.2.2794-10 п 8.1
2	Общие колиформные бактерии/ ОКБ	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 (с изменением и дополнением МУК4.2.2794-10), п 8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии/ ТКБ	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 (с изменением и дополнением МУК4.2.2794-10), п 8.2
4	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 (с изменением и дополнением МУК4.2.2794-10), п 8.5
Код пробы: 19670.02.21, Рег. №: 19670 - Вода подземных источников 1 класса: вода из скважины д.С.Омга ул.Молодежная, Скважина №2					
5	Общее микробное число/ОМЧ	КОЕ в 1 мл	21	не более 50	МУК 4.2.1018-01 с изменением и дополнением МУК4.2.2794-10 п 8.1
6	Общие колиформные бактерии/ ОКБ	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 (с изменением и дополнением МУК4.2.2794-10), п 8.2
7	Термотолерантные колиформные бактерии/ ТКБ	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 (с изменением и дополнением МУК4.2.2794-10), п 8.2
8	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 (с изменением и дополнением МУК4.2.2794-10), п 8.5
Код пробы: 19671.02.21, Рег. №: 19671 - Вода подземных источников 1 класса: вода из скважины д.Тансар					
9	Общее микробное число/ОМЧ	КОЕ в 1 мл	28	не более 50	МУК 4.2.1018-01 с изменением и дополнением МУК4.2.2794-10 п 8.1
10	Общие колиформные бактерии/ ОКБ	КОЕ/100 мл	3	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 (с изменением и дополнением МУК4.2.2794-10), п 8.2
11	Термотолерантные колиформные бактерии/ ТКБ	КОЕ/100 мл	3	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 (с изменением и дополнением МУК4.2.2794-10), п 8.2
12	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 (с изменением и

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

					дополнением МУК4.2.2794-10), п 8.5
--	--	--	--	--	---------------------------------------

Ф.И.О., должность лица, ответственного за результаты исследований

Ю. Е. Гайсина Биолог Гайсина Ю.Е.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола

Халилова Е.Н. Медицинский регистратор Халилова Е.Н.