



## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11» мая 2023 г.

## КАРАР

№ 113

О подготовке теплоснабжающей организации  
Агрызского муниципального района  
Республики Татарстан к отопительному сезону  
2023-2024 годов

В соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях своевременной подготовки объектов теплоснабжающей организации к устойчивому и надлежащему функционированию в отопительный период 2023-2024 годов, Исполнительный комитет Агрызского муниципального района Республики Татарстан

### ПОСТАНОВЛЯЕТ:

#### 1. Утвердить:

1.1. План проведения проверок готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающей организации Агрызского муниципального района Республики Татарстан (приложение 1);

1.2. Состав комиссии по приёмке готовности объектов жилищно-коммунального, топливно-энергетического хозяйств, социальной и культурной сферы в Агрызском муниципальном районе Республики Татарстан (актов промывки систем отопления и паспортов готовности) к работе в осенне-зимний отопительный период 2023-2024 годов (приложение 2);

1.3. Правилами оценки готовности к отопительному периоду (приложение 3);

1.4. Реестр актов проведения гидравлических испытаний тепловых сетей в 2023-2024 г.г. (приложение 4).

2. Комиссии осуществить проверку готовности теплоснабжающей организации Агрызского муниципального района Республики Татарстан в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду (приложение 3).

3. Теплоснабжающей организации Агрызского муниципального района Республики Татарстан:

3.1. Произвести остановку котельных и центральных тепловых пунктов на профилактический ремонт в соответствии с утвержденным графиком.

3.2. До 19 мая 2023 года разработать Приказ о подготовке предприятия к отопительному периоду и План мероприятий по подготовке к отопительному

периоду 2023-2024 гг. с учетом предписаний Ростехнадзора, опыта прошедшего года, утвердить данные документы в органах местного самоуправления, согласно Постановлению Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

3.3. Образовать комиссию по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей, обследованию основного оборудования котельных.

3.4. До 19 мая 2023г. представить утвержденные графики проведения гидравлических испытаний тепловых сетей.

3.5. В срок до 01 сентября 2023г. создать необходимый запас материалов для оперативного выполнения ремонтно-восстановительных работ в отопительный период 2023-2024 годов, горюче-смазочных материалов в соответствии с нормативами.

3.6. В срок до 01 сентября 2023 г. представить акты гидравлических испытаний трубопроводов тепловых сетей с реестрами актов проведения гидравлических испытаний тепловых сетей на бумажном и электронном носителях по форме согласно приложению 4.

3.7. В срок до 15 сентября 2023 года предоставить и обеспечить готовность подведомственных объектов на территории Агрызского муниципального района (резервного) к отопительному периоду 2023-2024 годов.

3.8. В срок до 15 сентября 2023 года провести практические занятия с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры и энергетического хозяйства Агрызского муниципального района.

3.9. В срок до 01 сентября 2023 года представить акты и паспорта готовности теплоснабжающей организации Агрызского муниципального района.

3.10. Обеспечить выполнение требований по готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов, в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Агрызского муниципального района в составе портала муниципальных образований Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://agryz.tatarstan.ru>).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Руководитель**



**Л.Ф. Нургаянов**

Приложение 1  
к постановлению Исполнительного комитета  
Агрызского муниципального района  
Республики Татарстан  
от 18.05.2023 № 123

**План проведения проверок  
готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающей  
организации Агрызского муниципального района Республики Татарстан**

№ п/п	Наименование теплоснабжающих организаций	Сроки проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023 - 2024 гг.
1	АО «РПО «Таткоммунэнерго»	с 01.08.2023 г. по 01.09.2024 г.

## СОСТАВ

**комиссии по приёмке готовности объектов жилищно-коммунального, топливно-энергетического хозяйств, социальной и культурной сферы в Агрызском муниципальном районе Республики Татарстан (актов промывки систем отопления и паспортов готовности) к работе в осенне-зимний отопительный период 2023-2024 годов**

№ п/п	ФИО	Должность
1	Нургаянов Ленар Фаридович	Руководитель Исполнительного комитета Агрызского муниципального района Республики Татарстан, председатель комиссии
2	Ниязов Рафаэль Эрнестович	Руководитель Исполнительного комитета муниципального образования «Город Агрыз» Агрызского муниципального района, заместитель председателя комиссии (по согласованию)
3	Хазиева Лилия Ренатовна	Начальник отдела строительства, архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета Агрызского муниципального района, секретарь комиссии
4	Мухаметханов Нияз Яхудеевич	Заместитель начальника ГЖИ РТ, начальник Елабужской зональной жилищной инспекции (по согласованию)
5	Ахмадиев Роберт Расипович	Начальник Челнинского отдела Приволжского управления Ростехнадзора (по согласованию)
6	Идрисова Римма Раисовна	Главный государственный инспектор Челнинского отдела Приволжского управления Ростехнадзора (по согласованию)
7	Ким Татьяна Николаевна	Государственный инспектор Челнинского отдела Приволжского управления Ростехнадзора (по согласованию)
8	Альчиков Роман Владимирович	Руководитель Агрызского энергорайона АО РПО «Таткоммунэнерго» (по согласованию)
9	Гильманов Айрат Рифкатович	Начальник района Агрызских электрических сетей (по согласованию)
10	Дарцаев Андрей Николаевич	Директор ООО «Управляющая компания СМП-184» (по согласованию)
11	Шакиров Фаннур Фанисович	Директор МУП «Управление строительства Агрызского муниципального района» (по согласованию)
12	Шаймухаметов Ильдус Эрнестович	Директор ООО «Водоканал» (по согласованию)

13	Сафаров Ильназ Саубанович	Директор ООО «Шуньт» (по согласованию)
14	Мустахимов Рифат Рифкатович	Начальник Агрызского участка ЭПУ «Елабугагаз» ООО «ГазпромТрансгазКазань» (по согласованию)
15	Закиров Габденур Габдулхакович	Руководитель ООО «ЭнергоСервис-Агрыз» (по согласованию)

## **Правилами оценки готовности к отопительному периоду**

### 1. Критерии проверки:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; -соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период,

в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

2. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

3. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня и с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 1 настоящих Правил.

