

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)

Елабужский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Испытательный лабораторный центр

420045, РФ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сеченова 13а. Телефоны: 8(843) 221-90-90; 8(843) 272-28-50

(факс) ИНН/КПП 1660077474/166002001

(почтовый индекс, юридический адрес, тел., факс, ИНН/КПП)

423600, Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Б. Покровская, д. 2. Тел. 8(85557)7-53-46, fguz.elabuga@tatar.ru.

ОКПО 76303186, ОГРН 1051641018582, ИНН/КПП 1660077474/164602001

(почтовый индекс, фактический адрес, тел., факс, ИНН/КПП)

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС.RU.0001.514170

Дата внесения сведений в реестр:
17 августа 2016 г

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель / зам. руководителя ИЛЦ

(должность)

Даровских М.С.

(ФИО)

04.04.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 6402, 6403, 6404, 6405, 6406, 6407, 6408
от 04.04.2023

Наименование пробы (образца)

Вода подземных источников 1 класса - Источник централизованного питьевого водоснабжения. Артезианская скважина №1. Водозабор "Центральный". Южная окраина с. Терси, ул. Центральная

Вода подземных источников 1 класса - Источник централизованного питьевого водоснабжения.

Артезианская скважина №2. Водозабор "Центральный". Южная окраина с. Терси, ул. Полевая

Вода подземных источников 1 класса - Источник централизованного питьевого водоснабжения.

Артезианская скважина №3. Водозабор "Вокзальный". Северная окраина с. Терси.

Вода подземных источников 1 класса - Источник централизованного питьевого водоснабжения.

Артезианская скважина №4. Водозабор "Вокзальный". Северная окраина с. Терси.

Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Вода питьевая централизованного источника водоснабжения. (Распределительная сеть с. Терси)

Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Вода питьевая централизованного источника водоснабжения. (Водозаборная колонка с. Терси)

Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Вода питьевая централизованного источника водоснабжения. (На вводе в многоквартирный дом с. Терси)

Идентификация объекта испытаний: (для образцов продукции)

Документ, в соответствии с которым изготовлена (получена) продукция

Дата изготовления

Объем партии

Номер партии

Тара, упаковка

Изготовитель

Код пробы (образца) 6402.02.23, 6403.02.23, 6404.02.23, 6405.02.23, 6406.02.23, 6407.02.23, 6408.02.23

Наименование заказчика: ООО "Шунит", ИНН 1821014502

Юридический адрес: УР, М.Пургинский р-н, с.М.Пурга, ул.Советская, 92а.офис.13

Фактический адрес: УР, М.Пургинский р-н, с.М.Пурга, ул.Советская, 92а.офис.13

Основание для отбора Договор № 73 от 10.03.2023

Цель отбора: проведение испытаний по Производственный контроль

Место отбора пробы (образца) Скважины ООО "Шунит", с.Терси

НД на метод отбора пробы (образца) ГОСТ 31942-2012

Количество (объем) пробы для испытаний по 0,5л

Дата и время отбора пробы (образца) 15.03.2023 11:00

Дата и время доставки пробы (образца) 15.03.2023 15:30

Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности 15.03.2023 -04.04.2023

Сотрудник, отобравший пробы Помощник врача по коммунальной гигиене Рахимова Л. Ф.

Сопроводительный документ (акт отбора проб, протокол отбора проб, акт приема проб) от 15.03.2023

Условия доставки термосумка

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

протокол от 04.04.2023 № 6402, 6403, 6404, 6405, 6406, 6407, 6408

стр. 1 из 4

Нормативный документ, устанавливающий требования СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Дополнительные сведения: тел.885551(2-40-90)

В пробах №6402-6408 "не обнаружено" считать как "отсутствие"

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Протокол от 04.04.2023 № 6402, 6403, 6404, 6405, 6406, 6407, 6408

стр.2 из 4

Микробиологические исследования (испытания)

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
Код пробы: 6402.02.23, Рег. №: 6402 - Вода подземных источников 1 класса: Источник централизованного питьевого водоснабжения. Артезианская скважина №1. Водозабор "Центральный". Южная окраина с. Терси, ул. Центральная					
1	Общее микробное число (ОМЧ) (37+-1,0) ОС	КОЕ/см ³	5	не более 50	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
3	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.9.2
4	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
Код пробы: 6403.02.23, Рег. №: 6403 - Вода подземных источников 1 класса: Источник централизованного питьевого водоснабжения. Артезианская скважина №2. Водозабор "Центральный". Южная окраина с. Терси, ул. Полевая					
5	Общее микробное число (ОМЧ) (37+-1,0) ОС	КОЕ/см ³	15	не более 50	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
6	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
7	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.9.2
8	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
Код пробы: 6404.02.23, Рег. №: 6404 - Вода подземных источников 1 класса: Источник централизованного питьевого водоснабжения. Артезианская скважина №3. Водозабор "Вокзальный". Северная окраина с. Терси.					
9	Общее микробное число (ОМЧ) (37+-1,0) ОС	КОЕ/см ³	5	не более 50	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
10	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
11	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.9.2
12	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
Код пробы: 6405.02.23, Рег. №: 6405 - Вода подземных источников 1 класса: Источник централизованного питьевого водоснабжения. Артезианская скважина №4. Водозабор "Вокзальный". Северная окраина с. Терси.					
13	Общее микробное число (ОМЧ) (37+-1,0) ОС	КОЕ/см ³	13	не более 50	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
14	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
15	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.9.2
16	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
Код пробы: 6406.02.23, Рег. №: 6406 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: Вода питьевая централизованного источника водоснабжения. (Распределительная сеть с. Терси)					
17	Общее микробное число (ОМЧ) (37+-1,0) ОС	КОЕ/см ³	3	не более 50	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
18	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
19	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.9.2
20	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
Код пробы: 6407.02.23, Рег. №: 6407 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: Вода питьевая централизованного источника водоснабжения. (Водозаборная колонка с. Терси)					
21	Общее микробное число (ОМЧ) (37+-1,0) ОС	КОЕ/см ³	6	не более 50	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
22	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
23	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.9.2
24	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.


Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Протокол от 04.04.2023 № 6402, 6403, 6404, 6405, 6406, 6407, 6408


стр.3 из 4

Код пробы: 6408.02.23, Рег. №: 6408 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение: Вода питьевая централизованного источника водоснабжения. (На вводе в многоквартирный дом с. Терси)					
25	Общее микробное число (ОМЧ) (37+-1,0) 0С	КОЕ/см ³	22	не более 50	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
26	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
27	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.9.2
28	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за результаты исследований

 Биолог Самонкина М.В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола

 Заведующий отделением, врач по общей гигиене Худеньких Е.А.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Протокол от 04.04.2023 № 6402, 6403, 6404, 6405, 6406, 6407, 6408

стр.4 из 4